



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 41, тел. 57-11-02

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 41, тел. 57-11-02

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Устюженскому району

Вологодская область, Устюженский район, г. Устюжна, ул. Энтузиастов, д.1.

тел. 8817372-27-01

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Протокол осмотра

от «16» марта 2023 г. № 2

Осмотр начал: 16.03.2022 12 час. 10 мин
(дата) (время)

Осмотр окончен: 16.03.2022 13 час. 20 мин
(дата) (время)

Должностным лицом (должностными лицами): дознавателем ОНД и ПР по Устюженскому району
Абрамовым А.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и решения о проведении плановой выездной проверки от 11.01.2022 № 1

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя контролируемого лица:

Директора АУ СО ВО «УСТЮЖЕНСКОГО ДОМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» Г.Б. Воробьевой

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием эксперта: не привлекался

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

проведен осмотр территории, помещений здания **АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «УСТЮЖЕНСКОГО
ДОМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
ИНВАЛИДОВ»**

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, предметов)

расположенного(ых) по адресу: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское

В ходе осмотра проводилась: не проводилось

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено:

что объектом осмотра является двухэтажное здание, 2 степени огнестойкости.

(указывается основные характеристики объекта защиты (этажность, площадь, класс конструктивной пожарной опасности, степень

В здании имеется десять эвакуационных выходов.

огнестойкости, наличие путей эвакуации и эвакуационных выходов и т.п.), наличие и характеристики системы АППЗ, противопожарного водоснабжения)

В результате осмотра установлено: Не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

К протоколу осмотра прилагаются: -

(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:-

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра:

Должностное(ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный государственный надзор:
Абрамов Артем Андреевич -
государственный инспектор Устюженского района
по пожарному надзору-дознатель ОНД и ПР
по Устюженскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Вологодской области



Представитель контролируемого лица:
Директора АУ СО ВО «УСТЮЖЕНСКИЙ
ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»



Г.Б. Воробьева



**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области**
(ГУ МЧС России по Вологодской области)
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Устюженскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы**
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«16» марта 2023 г., 16 час. 40 мин.
(дата и время составления акта)

162840, Вологодская область, г. Устюжна, ул. Энтузиастов, д. 1
(место составления акта)

Акт выездной проверки № 2
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 2 от «01» марта 2023 года государственным инспектором Вологодской области по пожарному надзору-начальником отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области подполковником внутренней службы Балиным Романом Сергеевичем

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Абрамов Артём Андреевич - дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Устюженскому району (государственный инспектор Устюженского района по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: объекта защиты – здания АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «УСТЮЖЕНСКОГО ДОМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «УСТЮЖЕНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ».

ИНН 3520001800, ОГРН 1023501692180, Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» марта 2023 г., 11 час.50 мин

по «16» марта 2023 г., 13 час. 20 мин

с «17» марта 2023 г., 09 час.15 мин

по «17» марта 2023 г., 09 час. 30 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «16» марта 2023 г., 11 час.50 мин

по «16» марта 2023 г., 12 час. 10 мин

по местоположению: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

представленные документы изучены в рамках проведения проверки.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «16» марта 2023 г., 12 час. 10 мин

по «16» марта 2023 г., 13 час. 20 мин

по местоположению: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

Протокол осмотра от 16.03.2023 в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: рассмотрены предоставленные сведения

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам проверки установлено: Не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 16.03.2023 в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Абрамов Артём Андреевич -
государственный инспектор Устюженского района
по пожарному надзору-дознатель ОНД и ПР по
Устюженскому УНД и ПР ГУ МЧС России
по Вологодской области
лейтенант внутренней службы
тел.: (8173) 72-27-01,
e-mail: ond28-35@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

✓ *Л. В. Прохорова 1.6/*



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий