

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УСТЮЖЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛО-  
ГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»  
(АУ СО Вологодской области  
«Устюженский ПНИ»)

Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Вологодской  
области  
Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
Устюженскому району

Россия, 162840, Вологодская область,  
Устюженский район, с. Михайловское  
Тел./Факс (8-81737) 2-18-21

06.11.2018 № 207  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Справка

о проведенных мероприятиях по устранению нарушений противопожарной безопасности в АУ СО Вологодской области «Устюженский ПНИ» согласно предписания №85/1/1 от 30.09.2018 г.

В целях устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки учреждения по исполнению требований пожарной безопасности (Предписание №85/1/1 от 30.10.2018 г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности») АУ СО Вологодской области «Устюженский ПНИ» проведены следующие мероприятия:

1. Итоги проверки рассмотрены на совещании руководителей подразделений и ответственных лиц за противопожарную безопасность по объектам учреждения в соответствии с приказом директора по учреждению от 09.01.2018 г. №1 «О противопожарной безопасности».
2. Установлены запоры на дверях эвакуационных выходов на первом этаже здания жилого корпуса, расположенного по адресу: Вологодская обл., Устюженский р-н, д. Малое Восное, д.55, с целью обеспечения свободного их открывания изнутри без ключа.

Предписание выполнено в полном объеме. Фотография прилагается.

Директор АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»



Г. Б. Воробьева

