

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности по Устюженскому району

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Устюжна, ул.Энтузиастов, д.1, 2-й этаж, кабинеты 1, 2 телефон (881737)22701; эл.адрес: ond28-35@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Вологодской области г.Вологда, ул.Зосимовская, д.63А телефон доверия (88172)729999

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4 / 1 / 4 - 2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

директор Воробьева Галина Борисовна

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 16.02.2015 по 10.03.2015 проведено мероприятие по надзору начальником отделения надзорной

(должность, звание, фамилия,

деятельности по Устюженскому району майором внутренней службы Джураевым С.Ч. территории и

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

объектов АУ СО ВО «Устюженский ПНИ» по адресу: Устюженский район, с.Михайловское

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора Ежовым В.В. и представителями на местах.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Столовая На части электрощитов отсутствуют или затёрты (требуется обновить) знаки токоопасности.	ГОСТ Р 12.04.026 – 2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»		выполнено на момент вручения
2.	Территория Указатели ближайших источников наружного пожаротушения по направлению к ним и на стенах столовой и корпуса №7 отсутствуют.	ГОСТ Р 12.04.026 – 2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»		выполнено на момент вручения

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в _____ 20__ г. (квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности по Устюженскому району Джураев С.Ч.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 10 " марта 2015 г.



Предписание для исполнения получил:



" 10 " марта 2015 г.

директор АУ СО ВО «Устюженский ПНИ» Воробьева Г.Б.

(должность, фамилия, инициалы)
